

## **Коростенське комунальне підприємство «Водоканал»**

### **ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016*

*«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Коростенське комунальне підприємство "Водоканал", Код ЄДРПОУ:03343947, 11500, Україна, Житомирська обл., Коростень, вулиця Грушевського, будинок 67, Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.**
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: **«Придбання пожежних гідрантів підземних (чавун)», згідно ДК021-2015: 44480000-8 Протипожежне обладнання різне**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-07-28-006569-a**

3. **Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 695 400 грн.00коп.** Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2023 рік. Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз'яснення Мінекономіки щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу аналогічних процедур закупівель. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо аналогічних закупівель .
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** поставка товару до 30.09.2023. Кількість – 26 шт . Основною діяльністю КП «Водоканал» від якої отримується основний доход є надання послуг в сфері водопостачання та водовідведення. Для надання якісних послуг населенню та підприємствам та уникнення надзвичайних ситуацій міста ККП «Водоканал» необхідно відновлювати та проводити капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж та пожежних гідрантів. Пожежні гідранти встановлюються на водопровідних мережах міста і використовуються як пристрої пожежогасіння при надзвичайних ситуаціях / пожежах /. Пожежні гідранти встановлені у водопровідних колодязях і експлуатуються значний строк ( 25-30 років). За час експлуатації в них виникли наступні дефекти: зношені механізми відкриття – закривання гідрантів, зношені штока, з'явилися тріщини в корпусах гідрантів. Виявлені дефекти не дають змоги надійної експлуатації пожежних гідрантів та приводить до частих зупинок для виконання ремонтних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій. У зв'язку з цим подальша експлуатація їх неможлива. Заміна зношених пожежних гідрантів на нові, дозволить забезпечити їх надійну роботу та експлуатацію і захистити об'єкти при виникненні надзвичайної ситуації. Гідрант пожежний підземний DN100 Н-1,00 ДСТУ EN 14339:2016 з фланцем перехідним(340x100), підставкою пожежною прохідною ППДФ чавунною ДУ-150x150мм, гідрант пожежний підземний DN100 Н-1,50 ДСТУ EN 14339:2016 з фланцем перехідним(340x100), підставкою пожежною прохідною ППДФ чавунною ДУ-150x150мм, гідрант пожежний підземний DN100 Н-1,50 ДСТУ EN 14339:2016 з фланцем перехідним(340x100), підставкою пожежною прохідною ППДФ чавунною ДУ-100x100мм, гідрант пожежний підземний DN100 Н-2,00 ДСТУ EN 14339:2016 з фланцем перехідним(340x100).  
Гідрант повинен відповідати діючим в Україні ДСТУ EN 14339:2016;  
1. В гідранті передбачений спосіб зливу води, яка залишилася після роботи, при цьому об'єм залишкової води не перевищує 20 см. куб.