

Короєнське комунальне підприємство «Водоканал»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: *Короєнське комунальне підприємство "Водоканал", Код ЄДРПОУ: 03343947, 11500, Україна, Житомирська обл., Короєнь, вулиця Грушевського, будинок 67, Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання*

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Пісок кварцовий для фільтрів.

код ДК 021:2015: 14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ID: UA-2023-11-08-001186-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 700000 грн.00коп. в т.ч. ПДВ

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020р. За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає 700000.00 грн. Ціна формувалася шляхом моніторингу аналогічних процедур закупівель та визначена методом підрахунку на основі середньої ціни пропозицій потенційних учасників.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Велика тривалість фільтроциклу призводить до накопичення і закріплення забруднень в завантаженні, утруднює і погіршує якість очистки води, спричинює зниження фільтруючої здатності завантаження і необхідність його заміни. Згодом піщинки злипаються між собою, тому в шарі фільтруючого матеріалу утворюються канали, які не дають нормального процесу очистки води. Також пісок має властивість кальциюватись і злежуватися в процесі експлуатації фільтра.

Кварцовий пісок для фільтрації води необхідно повністю замінювати кожні 3-5 років, в залежності від об'єму резервуара та показників річкової води, що проходить через систему фільтрів.

Заміна піску на фільтрах ОСВ проводилась 2007 році, тому фільтра ОСВ потребують заміни фільтруючого матеріалу.

Щоб покращити якість фільтрування води, використовують пісок наступних параметрів:

- Масова частка двоокису кремнію, не менше 98.5%
- Масова частка оксиду заліза, не більше 0.05%
- Масова частка оксиду алюмінію, не більше 0.5% діаметр зерен 0,8-1,6 мм
- Коефіцієнт неоднорідності, не більше 1,6-1,8

- Подрібнюваність, не більше 4%
- Стирасмість, не більше 0,5%

Уповноважена особа.

Заступник начальника ККП «Водоканал»



А. М. Онищук